

Notat

Til: Tom Fredvik, Heidelberg Materials Sement Norge AS

Fra: Klara Då / Konstruksjoner og konstruksjonsmaterialer

Telefon: +4791830571

Dato: 08.09.2023

Saksref.: 202313976-1

Kopi til: Brede Nermoen / Plan og Teknikk, Håvard Juliussen / Underbygning, Phuong Thanh Tran / Konstruksjoner og konstruksjonsmaterialer

Midlertidig godkjenning av justert Standardsement FA fra Heidelberg Materials

Vi viser til forespørsel av 8. september 2023 om bruk av justert Standardsement FA (STD FA) med redusert flygeaskemengde og økt kalkmelinnhold. Forespørselen kommer som en følge av kritisk situasjon av tilgang på flygeaske. Den justerte STD FA har av samme grunn også tidligere fått midlertidig godkjenning av Bane NOR (saksref: 202003575).

For Bane NORs anleggskonstruksjoner skal i henhold til Teknisk regelverk benyttes SV-standard betong etter *SVVs Håndbok R762 Prosesskode 2*, men det kan gis dispensasjon til bruk av SV-Lavvarme der det er hensiktsmessig. I henhold til *Håndbok R762* kreves det at «Spesifikke sementprodukter og bindemiddelkombinasjoner skal være typegodkjent av Vegdirektoratet». Denne godkjenningen foreligger midlertidig fra Vegdirektoratet, med varighet frem til 01.06.24. Bane NOR legger seg på samme linje.

Justert standard FA kan dermed også benyttes i SV-Standard og SV-Lavvarme også i Bane NOR-prosjekter, frem til 01.06.24.

Med vennlig hilsen

Klara Då
Seksjonsleder konstruksjon og konstruksjonsmaterialer
Plan og teknikk, Utbyggingsdivisjonen