



Statens vegvesen

Norcem AS
Gamle Songevei 175
4909 SONGE

Tom Fredvik

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Øyvind Bjøntegaard / 73954669

Vår referanse:
16/63152-7

Deres referanse:

Vår dato:
04.07.2018

Bruk av Norcem Industrisement til monteringsferdige betongelementer (prefab); presisering vedrørende prosess 84.7, Håndbok R762 Prosesskode 2

I elementproduksjon tillates bruk av Norcem Industrisement med følgende begrensninger:

- Norcem Industrisement kan kombineres med Norcem Standardsement FA, eventuelt Norcem Anleggsement FA, men mengden Norcem Industrisement er begrenset av at total flygeaskemengde i betongens bindemiddel skal være minimum 14% av total bindemiddelmengde.

Betongsammensetningen skal for øvrig tilfredsstillende kravene i prosess 84.4.
Akselererende tilsetningsstoff kan benyttes i betong til elementproduksjon.

Det forutsettes at det benyttes produksjonsmetoder som ivaretar de risikoer som bruk av raskt herdnende bindemidler kan medføre for betong med hensyn til vanskeligere støpelighet, høy herdetemperatur, rissdannende temperaturgradienter, større herdespenninger etc., slik at elementene blir uten opprissing eller mindreverdig utstøping/kvalitet.

Tunnel og betongseksjonen
Med hilsen

Claus K. Larsen
Avdelingsdirektør

Bjøntegaard Øyvind

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Abels gate 5
7030 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.